



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации РУП "Институт БелНИИС",
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б,
тел. 267-10-01, 267-90-94, факс 267-87-92,
(аттестат аккредитации №ВУ/112 088.01, дата регистрации 08.09.2008)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 088 02320

Дата регистрации 16 октября 2017 г.

Действителен до 16 октября 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Закрытое акционерное общество «СПЕЦОРГСТРОЙ», Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 79, район аг. Новый Двор, АБК и представленная на сертификацию под наименованием Композиция полимерминеральная для покрытия пола наливная эластичная двухкомпонентная «Cemezit Flexy», выпускаемая по СТБ 1496-2004.

Серийное производство.

код ОКП РБ – 20.30.22

код ТН ВЭД ТС – 3214 90

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1496-2004 «Композиции полимерминеральные для устройства пола. Технические условия», п.п. 5.2.1 (таблица 1, позиции 2, 3, 4, 5, 9, 11), 6.10.

Заявитель (изготовитель, продавец) Закрытое акционерное общество «СПЕЦОРГСТРОЙ», Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 79, район аг. Новый Двор, АБК
код УНП – 101083937

Сертификат соответствия выдан на основании:

- акта анализа состояния производства от 29.08.2017;
- протоколов испытаний ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290, № 541-6 от 29.09.2017, № 550-6 от 04.10.2017;
- протокола испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0042, № 04-52/1001П от 03.10.2017;
- протокола испытаний ИЦ ЗАО «ТИСИ», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.1227, № Т-267/17 от 19.09.2017;
- свидетельства о технической компетентности № 05891370.460-2014 от 26.08.2014, выданного РУП «Институт БелНИИС».

Периодическую оценку осуществляет РУП «Институт БелНИИС».

Особые отметки Срок хранения сертификата соответствия у заявителя - пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация Композиция относится к материалам с группой воспламеняемости В2, группой распространения пламени РП2, к группе материалов с умеренной дымообразующей способностью, к группе умеренноопасных материалов Т2.

Заместитель руководителя
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



А.В. Милошевский

инициалы, фамилия

С.В. Календо

инициалы, фамилия

№ 0101585